



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

Č.: 1080761

Výrobek: Rozváděčová skříň

Typ: ESO-N

Jmenovité hodnoty: IP 55, IK 10

Objednavatel: SENCO Příbram spol. s r.o.
Plynárenská 292, 261 01 Příbram I, Česká republika

Výrobce: SENCO Příbram spol. s r.o.
Plynárenská 292, 261 01 Příbram I, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 802702-01/01 ze dne: 16.07.2008


Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62208:04 čl. 9.6; ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02 čl. 8.2.14;
ČSN EN 60439-1:00 ed.2+A1:04+1:08 čl. 7.1.1, 8.2.4.1, 8.2.7, 8.3.1

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.7.2011

30.7.2008

V Praze dne


Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



802702-01