



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1090152

Výrobek: Rozvaděčová skříň

Typ: RIO-N

Jmenovité hodnoty: IP 65, IK 10

Objednavatel: SENCO Příbram spol. s r. o.
Plynárenská 292, 261 01 Příbram I, Česká republika

Výrobce: SENCO Příbram spol. s r. o.
Plynárenská 292, 261 01 Příbram I, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 805139-01/01 ze dne: 05.02.2009

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 62208:05 čl. 9.6,
ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02 čl. 8.2.14,
ČSN EN 60439-1:00+A1:04+1:08 čl. 7.1.1, 8.2.4.1, 8.2.7, 8.3.1,
ČSN EN 60529:93+A1:01 čl. 13.4, 13.6

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 805139 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.2.2012

25.2.2009

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



* C E R / 1 0 9 0 1 5 2 *

805139-01